კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო ობიექტი:
შავიშვილის ქ.№1, ს.კ. 01.14.04.029.002

საგანი:
არსებულ შენობაზე სართულის დაშენების შესაძლებლობა

აღნიშნული შენობა აშენებულია გასული საუკუნის 70-იან წლებში. კონსტრუქციულად წარმოდგენილია ლენტურ საძირკვლებზე დაფუძნებული ქვის წყობის მზიდი კედლებით. შენობა ერთსართულიანია, ნახევარსარდაფით. ნახევარსარდაფი განვითარებულია ერთსართულიანი ზონის გარეთ. არქიტექტურული გადაწყვეტით ხდება ერთი სართულის დაშენება არსებული ნახევარსარდაფის განვითარების მთელს პერიმეტრზე.

საარქივო საინჟინრო-გეოლოგიერი მასალების მიხედვით შენობის საძირკვლები დაფუძნებულია თიხოვან გრუნტებზე. ვიზუალური დათვალიერებით შენობაზე არ ფიქსირდება კონსტრუქციული მნიშვნელობის მქონე უარყოფითი ფაქტორები: ჯდენა, რღვევა, ბზარები, გამოფიტვა და სხვა.

შესაძლებელია გაკეთდეს დასკვნა, რომ სათანადო საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე წარმოებული სამუშაოები არ მოახდენენ უარყოფით გავლენას არსებული შენობის მდგრადობაზე და მზიდუნარიანობაზე.

ინჟინერ-
კონსტრუქტორი ე. წოწერია

თბილისი 11-2014