7.05.2014წ. № 1/5/377/2.ი.

შ.პ.ს. „მიგ ჯგუფი"-ს დირექტორს
ბ-ნ. ი. ჯოხიძეს

თქვენი წერილის(№1, 06.05.2014) პასუხად გაცნობებთ, რომ შ.პ.ს. „ახალი ქსელები"-ს ხაზოვანი ნაგებობა(ს.კ. 01.00.003) გადის ქ. თბილისში, დიდი დიღმის I მ/რ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე(ს.კ. 01.10.06.014.104) არსებულ საკომუნიკაციო კოლექტროში. თქვენ მიერ შეთანხმებაზე წარმოდგენილ პროექტში არსებულ საკომუნიკაციო კოლექტორზე საცხოვრებელი სახლის შენობის განთავსება არ იგეგმება.

შ.პ.ს. „ახალი ქსელები" თანახმაა აწარმოოთ მშენებლობა შემდეგი პირობებით:

1. სამუშაოების დაწყების წინ გამოძახებული იქნას ჩვენი წარმომადგენელი ტელ: 11 00 00, 577 23 09 01
2. საკომუნიკაციო კოლექტორის და მასში გამავალი შ.პ.ს. „ახალი ქსელები"-ს კუთვნილი კაბელების ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურება დაეკისრება შ.პ.ს. „მიგ ჯგუფს", მიეხედვად ბრაულეულობისა.

პატივისცემით,
დირექტორი /ნ. შარაშენიძე /

შემსრულებელი: მ. იაშვილი ტელ: 2-541-541

gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 3147/ფ D 16.04.14

შპს "მიგ ჯგუფი"-ს დირექტორს
ბატონ ირაკლი ჯოხიძეს,
დიდი დიღომი, პეტრე იბერისა და გ.ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთა,
01-10-06-014/104

შპს-მ "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" განიხილა თქვენი განცხადება, დათარიღებული 24.03.14 წ. დარეგისტრირებული №5126/04, 24.03.14 წ., სადაც ითხოვთ ზემოაღნიშნულ მიწის ნაკვეთის სიახლოვეს გამავალი წყალსადენის ქსელის დაშორების მანძილის დაზუსტებას ასაშენებლი ობიექტიდან.

კომპანიის წყალმომარაგების დეპარტამენტის დასკვნის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ გაედინება წყალსადენის 900 მმ დიამეტრის ქსელი (გვირაბში), რომელიც ობიექტის წითელი ხაზებიდან სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად დაშორებული უნდა იყოს 3 (სამი) მეტრით.

პატივისცემით,

გიორგი ბიბილაური

ახალი მიერთებების განყოფილების უფროსი

შპს "გალაქსი კონსტრაქშენ"
თბილისი, დიდი დიღომი, I მიკრორაიონი, 0131, ნაკვეთი #1
ტელ.: +995 322 30 60 40; ელ.ფოსტა: info@galaxygroup.ge

შპს „მიგ ჯგუფი“-ს დირექტორს

ბ-ნ ი.ჯოხიძეს

თქვენი 2014 წლის 8 მაისის, #2 წერილის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ შპს „ გალაქსი კონსტრაქშენი“ არ არის წინააღმდეგი, რომ ჩვენ საკუთრებაში მყოფი მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი 01.10.06.014.039) გვერდით, თქვენი საპროექტო შენობა „ბ“ ბლოკის მე-3 სართულზე ა-3 ღერძების გადაკვეთაზე მდებარე აივნით დაირღვეს სამეზობლო მიჯნა.

შპს „ გალაქსი კონსტრაქშენი“

დირექტორი /დავით მეტივიშვილი/

10:05:2014 წ.