საგადახდო დავალება
Payment Order

\# 1 GEL

თარიღი / Date: 10/05/2012

ს.ს. "თიბისი ბანკის" ვერის ფილიალი

რეფერენსი / Ref. Num.: 864597510

გადამხდელი / Sender: მარიამ კოკაია - 01002018620

გადამხდელის ანგარიში/ Sender's Account: GE67TB0800000451138001

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank: ქ.თბილისი, სს თიბისი ბანკის სათაო ბანკი

ბანკის კოდი / Bank Code: TBCBGE22

თანხა / Amount: 3000 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words: სამი ათასი ლარი 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგიერადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name: ს.ს "რეპუს"

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code: 203835831

მიმღები / Receiver: ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თბილისი)

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc. / Treasury Code: 300773263

შესრულების თარიღი / Operation Date: 10/05/2012

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank /Treasury: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

ბანკის კოდი / Bank Code: TRESGE22

ბანკში შემოსვლის თარიღი /Received

თიბისი ბანკი
TBC BANK
10/05/2012
TBCBGE22
008002

გადახდის დანიშნულება / Operation Details: შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information: დადგენილების ნომერი 000329

ხელმოწერა
Signature

შტამპის ადგილი

ხელმოწერები
Signatures

ბ.ა.

5/10/2012 12:17:25 P

864597510

მადლობა რომ მანდათ

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ხემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ.: 378501, 378396

№ 8-12/51173-16 19 04. 2012 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. №23-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (არსებული შენობის რეკონსტრუქცია (დაშენება)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. №23-ში შენობა-ნაგებობის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

„ა-ა" ღერძის გარეთ „9-10" მონაკვეთში ბაქანი გაბარიტებით ნაცვლად 1.4 მ X 2.6 მ მოწყობილია 3.6 მ X 2.6 მ.

+4.50 ნიშნულზე „9-10" მონაკვეთში კიბის ქვეშ „სიმკარები" გამაგრებულია პროექტით გაუთვალისწინებელი კონსტრუქციული ელემენტით.

„1-10" ფასადზე: ±0.00 ნიშნულზე „9-10" მონაკვეთში ფრამუგას მონაცვლებული აქვს ადგილი. „ა-ა" და „9-9" ღერძების გარეთ არ არის მოპირკეთებული არსებული შენობის ძირი.

+4.50 ნიშნულზე „9-10" მონაკვეთში გაზრდილია მინის მოაჯირის სიმაღლე დაახლოებით 0.3 მ-ით.

„ბ-ა" ფასადზე: +4.50 ნიშნულზე შესაღებია კედლის გალესილი ნაწილი. გაზრდილია მოპირკეთების სიმაღლე დაახლოებით 0.45 მ-ით. „1-1" ღერძთან ფანჯრის ძირამდე მოწყობილია არსებული შენობის სახურავის ნაწილი. „ბ-გ" მონაკვეთში აწეულია სახურავის კეხი დაახლოებით 0.35 მ-ით, ხოლო სახურავის ძირი-0.6 მ-ით, რის შედეგადაც უკანა და გვერდითა ფასადებზე აწეულია ფრამუგები თითოეული დაახლოებით 0.6 მ-ით. უკანა და გვერდითა ფასადებზე მოწყობილია 12 კონდენციონერი.

„ა-ბ" ფასადზე: კედელში მოწყობილია 2 დაახლოებით 0.12 მ დიამეტრის მილი.

„ბ-ა" ფასადი და „2-2" ჭრილის ნახაზები არ შეესაბამება ერთმანეთს სახურავის ნაწილში.

ზ.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე, მუხლის ა.ს.პ. მე-2 მ. მე-5 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 23.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 11.08.2005წ. №140-ე დადგენილების, ქ. თბილისის საკრებულოს №13-62 23.12.2011წ. გადაწყვეტილების, ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „პ" ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის, მე-2 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ" ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. ს.ს. „რეპუს"-ს ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. №23-ში შენობა-ნაგებობის (არსებული შენობის რეკონსტრუქცია (დაშენება)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №12/51173-16 10.04.2012წ. განცხადება.



უფროსის პირველი მოადგილე მ. მუკბრიშვილი