პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილი დამუშავებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 0.8.12.2008 წ.#1-1\29 35 ბრძანებით დამტკიცებული ,,ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესები"-ს მიხედვით.

აღნიშნული ბრძანების მე-16-ე, მე-18-ე და 21-ე მუხლების შესაბამისად, პროექტში დაცულია ამ წესებით გათვალისწინებული ყველა ტექნოლოგიური ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები.

სარეკონსტრუქციო სამშენებლო მოედანზე, ავტოტრანსპორტის ბუნებრივი შეკუმშული აირით დამუხტვისათვის ტექნოლოგიურ ციკლში ჩართულია შემდეგი შენობა-ნაგებობები და ტექნოლოგიური დანადგარები:

- საკომპრესორო ნაკვეთური, სადაც განთავსებულია ორი ცალი (ძირითადი და სათადარიგო) ბუნებრივი აირის მაღალი წნევის კომპრესორი, მართვის ბლოკი, ფილტრები და დაწნეხილი ბუნებრივი აირის შესანახი რეზერვუარები.

შენობის გარე კედლები შესრულებულია ბლოკის წყობით, გარეშე პირთათვის დხურული, ლითონის დეკორატიული ჟალუზებიანი კარებით სათანადო ამკრძალავი ნიშნებით.

- თუჯის ცხაურით გადახურული რკინაბეტონის მიწისქვეშა ვარცლი ტექნოლოგიური მილგაყვანილობისათვის, სადაც მაღალი წნევის მილსადენით შეკუმშული ბუნებრივი აირი მიემართება ავტოტრანსპორტის ბუნებრივი აირით დასამუხტი სვეტებისაკენ, რომლებიც აღჭურვილია სათანადო უსაფრთხოების ავტომატური და მექანიკური სისტემებით.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 27 მარტის N449 ბრძანების "საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისათვის ავტოგასამართი კომპლექსის ტერიტორიაზე პროექტით გათვალისწინებულია ორი მიწისქვეშა სახანძრო ჰიდრანტის განთავსება, რომლებიც დაერთებული იქნება ცენტრალურ მაგისტრალზე, აგრეთვე ტერიტორიაზე ყველა შენობა-ნაგებობისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობისათვის გათვალისწინებულია ხანძარქრობის შესაბამისი საშუალებები და ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომატური სიგნალიზაცია– მაუწყებელი.

სს „სილქ როუდ ბანკი“

სს „სილქ როუდ ბანკი“
საქართველო, თბილისი 0102
ზაარბრიუკენის მოედანი №2
ტელ: +995 (32)2 242 242
ფაქსი: +995 (32) 2 242 222
ელ-ფოსტა: info@silkroadbank.ge
www.silkroadbank.ge

3/40655 №
04.03.2015

შპს „ინტერბანი 2“-ის (ს/კ 201951708)
დირექტორს ბ-ნ გურამ ასათიანს

გაცნობებთ, რომ სს “სილქ როუდ ბანკი” (ყოფილი სს„ბითიეი ბანკი“) თანახმაა, იპოთეკის უფლების შენახჩუნებით ბენზინგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე (მისამართზე: ქ. თბილისი, საქ. სამხედრო გზაზე სასტ. „უშბა“-ს მოპირდაპირედ საკ. კოდი: 01.13.01.020.069) ჩატარდეს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გაზგასამართი კომპლექსის დამატების მიზნით.

პატივისცემით,

დირექტორი

სს „სილქ როუდ ბანკი“ 201955027

აღექსანდრე ძნელაძე

შემსრულებელი: ტ.ნოზაძე
ტელ: 2 242 242 (შიდა 1500)
ელ. ფოსტა: t.nozazdze@silkroadbank.ge

27721