დასკვნა დაპროექტებული შენობის

მიმდებარედ არსებული შენობების მდგრადობის შესახებ.

დაპროექტებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს ქ.თბილისში, შატბერაშვილის II შესახვევი №2. ს/კ: 01.14.11.059.054

შენობის ზომებია 27.5X18მ. (გეგმაში)

ნაგებობა მრავალსართულიანია, გარაჟის სართულით.

0.00=538.30

სეისმურობა 8 ბალი.

კონსტრუქციულად გადაწყვეტილია რკ.ბეტონის კარკასულ ვარიანტში. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ძირითადი ქანები.

საძირკველი წერტილოვანია, შეკრული რკ.ბეტონის რანდკოჭებით.

სარდაფის იატაკის ნიშნულია 535.20

სვეტები - რკ.ბეტონის მონოლითური

სართულშუა ფილა - მონოლითური

სახურავი - ბრტყელი

დაპროექტებულ შენობას სამხრეთის მხრიდან, ღერძი "ა"-ს გასწვრივ ესაზღვრება ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, (ს/კ: 01.14.11.061.006) რომლის სარდაფის ძირის ნიშნულია 535.00. დაპროექტებული შენობა დაშორებულია არსებული შენობიდან მინიმუმ 1.4-დან მაქსიმუმ 2.9 მეტრამდე.

დასავლეთის მხრიდან კი დაპროექტებულ შენობას ღერძი "1"-ის გასწვრივ ესაზღვრება ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, რომლის პირველი სართულის იატაკის ნიშნულია 539.70. (ს/კ: 01.14.11.059.031) ამ მოსაზღვრე შენობის უსაფრთხოების მიზნით, დაპროექტებული შენობის საძირკველი "1" ღერძის "ა" და "ბ" კვეთაში დაშორებულია არსებული შენობის გარე კონტურიდან სამშენებლო ნორმებით დასაშვებ მანძილზე და შემდგომში განვითარებულია მოკლე კონსოლების საშუალებით.

ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების საფუძველზე ორივე შენობის მდგრადობა უზრუნველყოფილია და დაცულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები.

მიწის ნაკვეთზე არსებული და საპროექტო შენობები დაშორებულია მომიჯნავე შენობებისგან (ს/კ: 01.14.11.061.006 და 01.14.11.059.031) სამშენებლო ნორმებით დაშვებულ მანძილზე, შესაბამისად არსებული შენობის დემონტაჟი და

ახალი მშენებლობა ზეგავლენას არ იქონიებს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 01.14.11.061.006 და 01.14.11.059.031) არსებულ შენობებზე, აქიდან გამომდინარე

კონსტრუქციული დასკვნის საჭიროება არ არის.

კონსტრუქტორები; თ მშველიძე
მ. დუმბაძე